



De voordeur-beldrukkers van de appartementen op de begane grond worden gevoed met 12V~ door het deur-video systeem vanuit de appartementen op de 1e verdieping.

Het is niet zeker dat de 2e stijger van het grote gedeelte daar begint zoals op de tekening is aangegeven. Dit heeft geen invloed op de werking of het aansluiten van de installatie. Waar op gelet moet worden is dat de eindweerstand in de laatste video-verdeler van de stijger gemonteerd worden.

